



Draht-Weissbäcker KG
Steinstraße 46-48

64807 Dieburg

**Akkreditiertes Prüflabor nach
DIN EN ISO/IEC 17025:2005**

Zertifikat

**Prüfung von Metallzaunsystemen nach der vom
Fachverband / Gütegemeinschaft Metallzauntechnik e.V.
entwickelten Prüf- und Qualitätsvorschrift zur Sicherstellung der
strukturellen Sicherheit und zur Einordnung in Güteklassen 1 bis 5**

Draht-Weissbäcker Metallzauntyp DW Standard 6/5/6

Hersteller: Weissbäcker Zaunsystem: DW Standard 6/5/6					
Krafteinleitung		Kriterium			
		Kraft		Arbeitsaufnahme	
		Fließen F_{10mm} [kN]	Maximal F_{max} [kN]	Fließen U_{F10} [J]	Maximal U_{max} [J]
Horizontal	Guteklasse	1	2	1	1
	Anforderung	> 3,5	5,0 - 7,0	> 220	> 640
	Istwerte	5,40	6,03	1120	1173
Vertikal	Guteklasse	1	2	-	-
	Anforderung	> 3,5	5,0 - 7,0	-	-
	Istwerte	6,00	6,19	-	-

Gesamtbewertung: 1,3

Einordnung in Güteklasse: 1

Esslingen, 28.11.2014

Lothar Issler

Prof. Dr.-Ing. Lothar Issler

Steinbeis-Transferzentrum
Bauteilfestigkeit und -sicherheit
Werkstoff- und Fügetechnik
an der Hochschule Esslingen
Plochinger Str. 62
73730 Esslingen